



Министерство Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Воронежской области
г. Воронеж, ул. Куцыгина, 28.

Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Отделение надзорной деятельности и профилактической работы
по Верхнехавскому району
Воронежская область, с. Верхняя Хава, ул. Георгиева, 3,
тел. 8 (47343) 7-12-35

Предписание N 21/1/7

по устранению нарушений в реализации полномочий в области пожарной безопасности, установленных федеральным законодательством

Администрация Александровского сельского поселения, в лице главы Александровского сельского поселения
Незнамовой Оксаны Вячеславовны

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения начальника отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Верхнехавскому району майора внутренней службы Атамановского Виктора Владимировича № 21 от «21» марта 2022 г., ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 10 ч. 00 мин. до 13 ч. 00 мин. «25» марта 2022 г. и с 09 ч. 00 мин. до 13 ч. 00 мин. «30» марта 2022 г., проведена плановая проверка начальником ОНД и ПР по Верхнехавскому району майором внутренней службы Атамановским Виктором Владимировичем

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных населенных пунктов:, с. Александровка, п. Марьевка, п. Митрофановка, п. Приобретенка, п. Степановка, Александровского сельского поселения

инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с главой Верхнехавского сельского поселения Незнамовой Оксаной Вячеславовной.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества, лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 № 123 – ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Федеральным законом от 21.12.1994 года № 69–ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе мероприятия по надзору:

№ Предписания	Вид нарушения в реализации полномочий в области пожарной безопасности, установленных федеральным законодательством	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ требования которого нарушены	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	Не созданы условия для организации добровольной пожарной охраны, а также для участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности в иных формах.	ст. 19 Федеральный закон от 21.12.1994 № 69 ФЗ «О пожарной безопасности»	05.10.2022	
2.	Не созданы в целях пожаротушения условия для забора в любое время года воды из источников наружного водоснабжения, расположенных в сельских населенных пунктах и на прилегающих к ним территориях.	ст. 19 Федеральный закон от 21.12.1994 № 69 ФЗ «О пожарной безопасности»	05.10.2022	
3.	Не оснащены территории общего пользования первичными средствами тушения пожаров и противопожарным инвентарем.	ст. 19 Федеральный закон от 21.12.1994 № 69 ФЗ «О пожарной безопасности»	05.10.2022	

4.	Не включены мероприятия по обеспечению пожарной безопасности в планы, схемы и программы развития территорий поселения.	ст. 19 Федеральный закон от 21.12.1994 № 69 ФЗ «О пожарной безопасности»		
5.	Не организовано принятие мер по оповещению населения о пожаре.	ст. 19 Федеральный закон от 21.12.1994 № 69 ФЗ «О пожарной безопасности»	05.10.2022	
6.	На территории населенных пунктов с. Александровка, п. Марьевка, п. Митрофановка, п. Приобретенка, п. Степановка своевременно не производится покос травы.	<p><u>п. 67 ППР в РФ № 1479 от 16.09.2020 г.</u></p> <p>Правообладатели земельных участков (собственники земельных участков, землепользователи, землевладельцы и арендаторы земельных участков), расположенных в границах населенных пунктов и на территориях общего пользования вне границ населенных пунктов, и правообладатели территорий ведения гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд (далее - территории садоводства или огородничества) обязаны производить своевременную уборку мусора, сухой растительности и покос травы. Границы уборки указанных территорий определяются границами земельного участка на основании кадастрового или межевого плана.)</p>	05.10.2022	
7.	В целях исключения возможного перехода природных пожаров на территорию населенных пунктов с. Александровка, п. Марьевка, п. Митрофановка, п. Приобретенка, п. Степановка не созданы вокруг населенных пунктов противопожарные минерализованные полосы шириной не менее 10 метров.	<p><u>п. 63 ППР в РФ № 1479 от 16.09. 2020 г.</u></p> <p>Выжигание сухой травянистой растительности на земельных участках (за исключением участков, находящихся на торфяных почвах) населенных пунктов, землях промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, землях для обеспечения космической деятельности, землях обороны, безопасности и землях иного специального назначения может проводиться в безветренную погоду при условии, что:</p> <p>участок для выжигания сухой травянистой растительности располагается на расстоянии не менее 50 метров от ближайшего объекта защиты;</p>	05.10.2022	

территория вокруг участка для выжигания сухой травянистой растительности очищена в радиусе 30 метров от сухостойных деревьев, валежника, порубочных остатков, других горючих материалов и отделена противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 1,5 метра;

на территории, включающей участок для выжигания сухой травянистой растительности, не введен особый противопожарный режим;

лица, участвующие в выжигании сухой травянистой растительности, постоянно находятся на месте проведения работ по выжиганию и обеспечены первичными средствами пожаротушения.

Принятие решения о проведении выжигания сухой травянистой растительности и определение лиц, ответственных за выжигание, осуществляются руководителем организации, осуществляющей деятельность на соответствующей территории.

В целях исключения возможного перехода природных пожаров на территории населенных пунктов создаются (обновляются) до начала пожароопасного периода вокруг населенных пунктов противопожарные минерализованные полосы шириной не менее 10 метров.

Выжигание лесных горючих материалов осуществляется в соответствии с правилами пожарной безопасности в лесах, установленными Правительством Российской Федерации.

Запрещается выжигание хвороста, лесной подстилки, сухой травы и других лесных горючих материалов на земельных участках, непосредственно примыкающих к лесам

насаждениям и не
отделенных
противопожарной
минерализованной полосой
шириной не менее 0,5 метра.

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности, установленных требований в области гражданской обороны, защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности, установленных требований в области гражданской обороны, защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций (или) сроками их устранения, физические и юридические лица в **трехмесячный срок** вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействий) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности", со статьей 19 Федерального закона от 12 февраля 1998 г. № 28-ФЗ «О гражданской обороне», со статьей 28 Федерального Закона от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», неисполнение должностными лицами и гражданами Российской Федерации обязанностей в области требований пожарной безопасности, гражданской обороны и защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций влечёт ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации



Начальник отделения надзорной
деятельности и профилактической работы
по Верхнехавскому району Атамановский В.В.
(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора)

"30" марта 2022 г.

Предписание для исполнения получил:

Глава Александровского сельского поселения Незнамова О.В.


подпись

"30" марта 2022 г.

Телефон доверия Главного управления МЧС России по Воронежской области – (4732)77-99-00